

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий Порядок обеспечения пожарной безопасности наряду с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в действующей редакции) являются обязательными для соблюдения всеми Заказчиками и участниками при проведении конференций, выставочных, концертных и банкетных мероприятий в ПАО «ЦМТ» (далее – Мероприятие).

ПАО «ЦМТ» предоставляет помещения ЦМТ для проведения Мероприятия в технически исправном состоянии и гарантирует надежность и работоспособность средств пожаротушения и систем автоматической пожарной защиты.

Заказчик Мероприятия обязуется соблюдать настоящий Порядок обеспечения пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в РФ и обеспечивать соблюдение их требований всеми участниками Мероприятия, включая посетителей, клиентов и приглашенных Заказчиком подрядчиков, обеспечивающих монтаж/демонтаж оборудования.

В случае обнаружения признаков пожара или возгорания (задымления, запаха гари) Заказчик обязуется немедленно сообщить куратору Мероприятия от ЦМТ, в Центральную диспетчерскую ЦМТ по телефону +7 (495) 258-11-01 или в городскую пожарную охрану по телефонам 101, 112.

Заказчик Мероприятия несёт полную ответственность за пожарную безопасность, соблюдение противопожарных норм и проведение противопожарных мероприятий в период подготовки и проведения Мероприятия (включая время монтажа/демонтажа оборудования).

В случае нарушения настоящего Порядка обеспечения пожарной безопасности ЦМТ оставляет за собой право запретить проведение Мероприятия, причем такой запрет не может рассматриваться как одностороннее расторжение Договора по инициативе ПАО «ЦМТ» и не дает Заказчику право требования возврата средств, ранее уплаченных за услуги ЦМТ по проведению Мероприятия, равно как и возмещения прямых и косвенных убытков, возникших вследствие такого запрета.

Контроль выполнения настоящих правил осуществляет Отдел пожарной безопасности Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ» (далее – ОПБ ДОБ) совместно с представителями Ресторанного комплекса ПАО «ЦМТ» (далее – КОП).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Применение сгораемых конструкций, декораций из горючих материалов.
2. Применение выставочных и декоративных конструкций, ограничивающих видимость световых указателей направления эвакуационных выходов.
3. Ограничивать доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшения зоны действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).



4. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов.

5. Использование открытого огня (включая свечи), пиротехнических средств. С дополнительным оформлением разрешения в установленном в ПАО «ЦМТ» порядке допускается в соответствии с требованиями пункта 449 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. №1479, применение пиротехнических изделий не выше II класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

6. Запрещено курение на территории Центра международной торговли (в залах, фойе, коридорах, санузлах, прочих общих и служебных помещениях), за исключением специально отведённых для этого мест (курительных комнат).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ (в редакции от 30.12.2020 г.) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» запрещено:

- курение табака, потребление никотиносодержащей продукции, использование (курение) электронных сигарет/испарителей, систем нагревания табака, устройств для потребления никотиносодержащей продукции в зданиях и помещениях ПАО «ЦМТ», за исключением специально отведённых мест.

- использование кальянов, насвая, табака сосательного (снюс), пищевой никотиносодержащей продукции, а также предназначенной для жевания, сосания, нюхания (в определениях и понятиях, используемых в вышеуказанном Федеральном законе).

7. Складирование и хранение в помещениях тары, упаковочных материалов, излишков горючих материалов, используемых при декорировании залов и монтаже оборудования (древесина, ткань и т.п.), даже если такие материалы прошли предварительную огнезащитную обработку.

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ

1. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Правил противопожарного режима в РФ на территории Центра международной торговли всеми участниками Мероприятия.

2. Предъявить до начала монтажа оборудования сертификаты, подтверждающие применение для отделки помещений, изготовления декораций, монтажа стендов, подиумов, ограждений и т.п. негорючих и трудногорючих материалов.

3. Провести обработку всех горючих материалов и конструкций огнезащитным составом.

4. Представить копии лицензий/сертификатов организаций, проводивших обработку огнезащитными составами, и акты, подтверждающие проведение огнезащитной обработки.

5. За 10 дней до установленной даты начала Мероприятия (либо даты начала монтажных работ) подписать и предоставить в ПАО «ЦМТ» следующие документы:

- схему расстановки мебели, оборудования и декоративных конструкций;



- планы выставочных экспозиций (включая расположение стендов, экспонатов, оборудования, офисов, подсобных помещений с указанием всех размеров и привязок к границам помещений);
 - сведения о пожарной опасности экспонатов, веществ и материалов, применяемых для монтажа оборудования и их декоративной отделки.
6. Совместно с представителем ОПБ ДОБ проводить ежедневную проверку всех предоставленных помещений и устранять все обнаруженные нарушения норм пожарной безопасности до начала проведения мероприятия.

ЗАКАЗЧИКУ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ С ОПБ ДОБ

1. По приказу ПАО «ЦМТ» от 21.12.2021 г. №205 все письма по планируемым мероприятиям с применением открытого огня (свечи), сценических эффектов, пиротехники, разрешенного класса опасности, направляются до 14 часов 00 минут предпоследнего рабочего дня текущей недели (четверг обычной недели или предпоследний день недели перед праздничными днями) в ОПБ ДОБ для подготовки еженедельного распоряжения ПАО «ЦМТ» по организации проведения указанных мероприятий.
2. Использование свечей, установленных в пожаробезопасный стеклянный сосуд (с водой или без), исключающий возможность возгорания при опрокидывании, после предварительного согласования типа подсвечника.
3. Использование свечей на свадьбах для соблюдения традиции «Передача семейного очага».
4. Использование холодных пищевых фонтанов при вывозе праздничного торта.
5. Использование электротехнического оборудования (подключение выставочных стендов, осветительных приборов и иное подключение от сети 380 вольт) после предоставления в электротехническую службу ЦМТ:
 - протокола замера сопротивления изоляции электрических проводов силовой и осветительной сети;
 - схемы электроустановки с указанием потребляемой мощности;
 - сертификатов на используемые материалы и оборудование;
 - копии лицензии на право проведения электромонтажных работ;
 - копии удостоверений работников, осуществляющих монтаж/демонтаж оборудования;
 - распоряжения по назначению ответственного по электрике на Мероприятии (от Заказчика);
 - акта разграничения ответственности (Акт предоставляется электротехнической службой и должен быть подписан представителем службы и ответственным за электрику на Мероприятии от Заказчика).
6. Использование бытовых электроприборов, новогодних гирлянд после предоставления в электротехническую службу ЦМТ:
 - сертификата пожарной безопасности или протокола замера сопротивления изоляции;



- плана размещения электроприборов, с указанием мощности;
- осмотра подключенного оборудования представителем электротехнической службы.

ПАО «ЦМТ» ИМЕЕТ ПРАВО

1. Потребовать от Заказчика устранения нарушений, выявленных до начала Мероприятия.
2. Запретить применение привезённых Заказчиком материалов, независимо от наличия сертификатов либо иных документов, подтверждающих пожарную безопасность привезённых материалов, в случае, если такие материалы не будут удовлетворять требованиям пожарной безопасности по результатам проверки проведенной сотрудниками ОПБ ДОБ.
3. Потребовать от Заказчика произвести демонтаж оборудования, либо отдельной части, если они были смонтированы в нарушение требований настоящего Порядка обеспечения пожарной безопасности и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, либо применения материалов, не разрешённых к применению действующим законодательством в области пожарной безопасности.
4. Запретить проведение Мероприятия в случае наличия нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации, настоящего Порядка обеспечения пожарной безопасности, не устранённых к моменту начала Мероприятия.

Управляющий РК

Директор ДОБ



Д.В. Моторин

В.И. Пасик

